



Nr obwodu	WLZ	Dgranicznik przepięć		Kontrola obecności napięcia		1	2	3	4	5	6
Liczba PEL	8					1	1	1	2	2	1
Moc [kW]	4,8					0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6
cosφ	0,95					0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Typ	LgY					YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój [mm2]	5x4mm2	L1	L2	L3	N	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

PRZERIBOWA, REMONT
OPRZ DOCIERLENIE BUDYNKU USUBGOWEGO

NAZWA RYS.: TABLICA ROZDZIELCZA TK1
 ADRES: Osiatek, ul. Rynek 6
 INWESTYTOR: działka nr ew. 1480 obr. 8
 Gmina Osiatek, ul. Rynek 1, 08-445 Osiatek
 SKALA: 1:75 data: 14.12.2017
 Nr. rys.: E-7

Projektanci:
 inż. Arkadiusz Sadowski
 inż. Sławomir Węgrzyn
 inż. Andrzej Węgrzyn

mgr inż. Piotr Przek
 MAZ/0609/PW/OB/13 w sprawie: instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych