



LEGENDA:

- Kanał wywiewny
- ⊕ Wentylator łazienkowy
- ⊕ Nawiew powietrza nawiewnikiem okiennym ciśnieniowym AMO V=45m³/h
- ⊕ Nawiew powietrza kratką 140x140 mm
- ⊕ Grzejnik elektryczny 230 V
- ⊕ Osuszacz powietrza kondensacyjny 30.5 l/24 h (30C, 80%RH), 230 V, 540 W

1.

Inwestor: GMINA OSIECK Rynek 1 08-445 Osieck	Projektant: mgr inż. Maria Hanna Granowska
Zaczenie: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIWA WODY W OSIECKU	Specjalista: mgr inż. Andrzej Ziemiński
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data: 28.01.2011r.
Rysunek: RZUT PRZYZIEMIA	Specjalista: spec. inż. inż.
Inwestor: Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz	Data: 28.01.2011r.
Inwestor: 7210/102/75	Specjalista: spec. inż. inż.