



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: gminaosieck@wp.pl

Osieck, dnia 14.10.2014r.

ZP.2720.19.2014

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

1. Jaki jest monitoring w Gminie.

Gmina Osieck informuje, że obecnie nie posiada na swoim terenie żadnego systemu monitoringu jeśli chodzi o przepompownie. Jednakże obecnie trwają prace nad kanalizacją w miejscowości Pogorzelski, gdzie w ramach przedmiotu zamówienia firma wykonująca ma zainstalować monitoring i sterowanie przepompowni. Zatem Wykonawca w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance nie uwzględnia budowy dyspozytorni. Do jego obowiązków należeć będzie wyposażenie w moduł, wpięcie do dyspozytorni i zapewnienie z nią komunikacji.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Kowczak
inż. Karolina Zowczak