



YKY 4x10
ze złącza licznikowego
na budynku

System ochrony
w instalacji odbiorcy
TN-C-S

R < 10 Ω

MG PROJEKT Magdalena Gos 04-511 Warszawa, ul. Szaserów 57/11 PŁOSKOŚĆ ELEKTROTECHNICZNA	
nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE	data: 12.08.2016r.
adres budowy: SOBIEŃKI, GM. OSIECK	status: stałe
nazwa rysownika: SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB	nr rys.: 01/E
funkcja: projektant:	podpis:
imię i nazwisko: inż. Andrzej Sokołik	nr upr. MAZ/0305/PWOE/04
sprawdzający: inż. Zbigniew Kwiatosz	podpis:
nr upr. MAZ/0367/PWOE/07	