




zasilenie lamp oświetleniowych wykonać kablem YKY3x2,5
 ułożonym na całej długości w rurze DVR50

○
T oprawa ELBA LED 38W, 3500 K, czarna, 80
 zamontowana na słupie SAL4-B60 inox z fundamentem B50

MG PROJEKT Magdalena Gos 04-311 Warszawa, ul. Szasorów 57/11		
nazwa obiektu:	11-73/2	
PRZEDSZKOLE		
adres budowy:	SOBIEŃKI, GM. OSIECK	
stadium: PB	data: 12.08.2016r.	skala:
nazwa rysunku:	OŚWIETLENIE TERENU	
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
projektant:	Inż. Andrzej Sokollik nr upr. MAZ/0305/PWOE/04	
sprawdzający:	Inż. Zbigniew Kwiatosz nr upr. MAZ/0387/POOE/07	podpis: 
		R1417.2016...19