



---

**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: [ugosieck@gminaosieck.pl](mailto:ugosieck@gminaosieck.pl)Osieck, dnia 03.02.2020r.

---

ZP. 271.2.2020

**Do wszystkich oferentów**

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

Pytania wraz z odpowiedziami

**Pytanie**

Zgodnie z załączoną w dniu 31.01.2020 r na stronie internetowej Zamawiającego decyzją z ZDP w Otwocku pkt. 6 po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej inwestor dokona odtworzenia całej szerokości pasa drogowego, w tym w szczególności odtworzenia podbudowy jezdni, warstw bitumicznych nawierzchni jezdni w krawężniku na ławie betonowej, zjazdów z przepustami, poboczy utwardzonych kruszywem łamanym oraz obustronnych rowów odwadniających na przedmiotowym odcinku .

Czy otworzenie całej szerokości pasa po wykonaniu kanalizacji zgodnie z pkt. 6 decyzji będzie należało do Wykonawcy?

Zgodnie z pkt. 7 w/w decyzji: na odtworzenie całej szerokości pasa drogowego, w tym nawierzchni drogi należy opracować oddzielną dokumentację techniczną i przedstawić ją do zatwierdzenia zarządcy drogi .

Czy Zamawiający posiada zatwierdzoną przez zarządcę drogi dokumentację techniczną utworzenia nawierzchni zgodnie z pkt. 7 w/w decyzji.

Zgodnie z pkt. 3 w/w decyzji kanalizację sanitarną należy projektować w poboczu w odległości 0,6 m od krawędzi istniejącej jezdni asfaltowej,

Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy, iż na przedmiotowym odcinku w pasie drogi powiatowej została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

Czy zaprojektowana kanalizacja spełnia odległość 0,6 m od krawędzi jezdni? Załączone materiały są z 2011 roku, zaś nowa nawierzchnia została wykonana w ostatnich latach.

Na odcinku od studni S235 do S219 kanalizacja została zaprojektowana w rowie odwadniającym. W jaki sposób należy zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne przed napływem wody, oraz przed przemieszczaniem się ich.

## **Odpowiedź**

Informujemy, że odtworzenie nawierzchni powinno być proporcjonalne do zniszczeń z uwzględnieniem wskazań Przedstawicieli ZDP w Otwocku, dokonujących odbioru drogi.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji technicznej nt. drogi i przedstawia Zarządcy drogi do zatwierdzenia.

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak