PRZEKRÓJ 1-1 1:100





RZUT REAKTORA 3B 1:100

UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.
2. OTWÓR POD PRZEJŚCIE SZCZELNE WYKONAĆ PO BETONOWANIU ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO
3. BETON SZCZELNY C30/37 [B37] F100 kl. ekspozycji XC4
   STAL A-III , A-0
4. BETON PODKŁADOWY C8/10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
6. OTULINA ZBROJENIA:
   PŁYTA DENNA - 5cm
   PŁASZCZ - 4cm
7. W MIEJSCE RUREK S1 MOŻNA WYKONAĆ PIONOWĄ PRZERWĘ PRZECIWSKURCZOWĄ SZEROKOŚCI 60-70cm. BEZ PRZERYWANIA ZBROJENIA. PRZERWY ZALEWAĆ PO UPŁYWIE MINIMUM 14DNI.

±0,00 = 107,40 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck

Adres inwestycji:
m. Pogorzel, gm. Osieck
jednostka ewid. 141706_2 Osieck
obręb 0009 Pogorzel
działka nr 1623, 1625/1
Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	12.08.2016r.	R00 P 07.267/16
Faza: PB	Skala: 1:100	K01.00

Rysunek:
REAKTOR 3B 14/24/H55
RYSUNEK SZALUNKOWY
RZUT, PRZEKRÓJ 1-1

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Napiórkowski	7/PDOKK/2013	architektoniczna	
Projektował:	mgr inż. Robert Kwiatkowski	MAZ/0018/POOK/11	konstrukcyjno – budowlana	
Opracował:	Tomasz Oniszk			
Sprawdził:	mgr inż. arch. Dorota Kuczewska	10/PDOKK/2011	architektoniczna	
Sprawdził:	mgr inż. Hubert Reda	LUB/0374/PWBKb/15	konstrukcyjno – budowlana	

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53