



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 26.07.2021r.

ZP. 271.6.2021

Do wszystkich oferentów

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

Pytania:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej do przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej pompowni ścieków (brak schematów, brak opisu, automatyki przepompowni).
3. Czy przyłącze energetyczne jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu elektrycznego.
4. Jeżeli zamawiający jest w posiadaniu BZT lepszej jakości zwracamy się z prośbą o udostępnienie.
5. Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów nawierzchni z masy bitumicznej (typ asfaltu).
6. Na Mini portalu są widnieją dwa postępowania dotyczące tej samej budowy lecz różnymi numerami referencyjnymi. Pierwsze postępowanie to 2021/BZP 00120417/01 – data złożenia przypada na 03.08.2021. Drugie postępowanie to 2021/BPZ 00118639/01 – data złożenia oferty przypada na 02.08.2021. Które z postępowań, data złożenia jest wiążące dla w/w zadania.

Odpowiedzi:

1. Opinia w załączniku.
2. W załączniku: "Dobór przepompowni i przewodów tłocznych" oraz rysunek "Typowa pompownia ścieków".
3. Tak. Są pozycje w kosztorysie, np. dla zlewni P5 poz. 39: "Wykonanie wewnętrznej linii zasilania...". Projekt przyłączy w załączniku: "Przyłącza elektroenergetyczne pompowni ścieków".
4. BZT nie mamy. Myślę, że chodzi o PZT – Projekt zagospodarowania terenu. W załączniku: "PZT.zip".
5. Typ asfaltu: warstwa ścieralna: Beton asfaltowy AC11S; KR 3-4 minimum 4 cm, warstwa wyrównawcza: Beton asfaltowy AC16W; KR 3-4 warstwa minimum 5 cm, podbudowa Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie – warstwa 15 cm.
6. Wiążące postępowanie to 2021/BZP 00120417/01 – data złożenia przypada na 03.08.2021. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione.