



---

**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: [ugosieck@gminaosieck.pl](mailto:ugosieck@gminaosieck.pl)

---

Osieck, dnia 23.06.2016r.

ZP. 271.12.1.2016

### **Do wszystkich oferentów**

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie:**

**W związku z tym że zakres przetargu wchodzi „kompletna pompownia ścieków P3 wraz z włączeniem do istniejącego monitoringu”:**

**Proszę o podanie systemu monitoringu na terenie gminy Osiek.**

#### **Odpowiedź:**

Wszystkie istniejące pompownie ścieków - 4 szt. pochodzą od jednego producenta firmy METALCHEM Warszawa S.A. wraz z ich systemem monitoringu i sterowania.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**