




-  płaskownik FeZn 30x4 wprowadzony do złącza kontrolnego w gruncie
-  uziom fundamentowy płaskownik FeZn 30x4
-  ZłS • połączenie spawane płaskownik-płaskownik

nazwa obiektu:
SZKOŁA PODSTAWOWA

adres:
AUGUSTÓWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK

stadium:PT data: 31.05.2021 skala: 1:100

nazwa rysunku:
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA nr rys.: **10/E**

funkcja: imię i nazwisko:
projektant: inż. Andrzej Sokolik
nr upr. MAZ/0305/PWOE/04
do proj. bez ogr. w spec. sieci i inst. elektr.

funkcja: imię i nazwisko:
spr: mgr inż. Łukasz Poreda
nr upr. MAZ/0321/POOE/12
do proj. bez ogr. w spec. sieci i inst. elektr.

podpis: