



Rys. 2 Blok oporowy dla luków



a/ widok z góry



b/ widok z boku

Wzmocnienia luków

Wypadkowa sił wzdłużnych dla luków może być obliczona w sposób następujący:

$$R = 2 \times N_i \times p \times \sin \frac{\alpha}{2} \quad [2]$$

N_i = siła wzdłużna przy ciśn. 1 bar [kN]

p = maks. ciśnienie występujące w sieci [bar]

α = kąt łuku [°] (kształtki)

R = siła wypadkowa [kN]

Siła wypadkowa dla luków zgodnie z równaniem (2) może być obliczona według wzoru 2a przy użyciu tabeli 5.

Tabela 5

Kąt α [°]	11	22	30	45	60	90
K	0,19	0,38	0,52	0,77	1,00	1,41

$$R = K \times p \times N_i \quad [2a]$$

Do niezbędnych obliczeń przy określaniu rozmiaru wzmocnienia należy wziąć pod uwagę średnią wytrzymałość gruntu, która w indywidualnych przypadkach musi być wyznaczona poprzez badania geologiczne. Jednak w większości przypadków zupełnie wystarczające jest przyjęcie następującego założenia.

$$\sigma_{\text{gruntu}} = 200 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

Szerokość wzmocnienia może być obliczona na podstawie następującego równania:

$$b = \frac{R}{h \times \sigma_{\text{gruntu}}} \quad [3]$$

b = szerokość wzmocnienia [m]

h = wysokość wzmocnienia [m]

R = siła wypadkowa [kN]

σ_{gruntu} = wytrzymałość gruntu [kN/m²]

Sławomir Baran WOD - KAN
Garwolin ul. Jagodzińska 40
tel./fax 25 682 3423

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Daniel Baran
MAZ/0211/OWOS/05
MAZ/0200/POOS/07

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Sławomir Baran
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestor:

Gmina Osieck
08-445 Osieck
ul. Rynek 1

Stadium:
P.B.W.

Inwestycja:

KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI
 OSIECK, GRABIANKA, AUGUSTÓWKA
 GMINA OSIECK, POWIAT OTWOCKI

Data:
12.2011

Nazwa rysunku:

Bloki oporowe

Nr rys:
41