



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.plOsieck, dnia 5.11.2021r.

ZP. 271.11.2021

Do wszystkich oferentów

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

Pytania:

Spółka (.....) zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące materiały:

1. Projekt architektoniczny

1.1 opis techniczny

1.2 Zestawienie drzwi – brak oznaczeń typów drzwi na rysunkach **odpowiedź:** jest w opisie, stolarka aluminium ciepła wym, zgodnie z zestawieniem

1.3 Zestawienie okien (również brak oznaczeń typów okien na rysunkach – **odpowiedź:** jest w opisie stolarka aluminium ciepła wym, zgodnie z zestawieniem

1.4 Wytyczne, wymiary, zestawienia do wykonania krat stalowych oraz balustrad **Odpowiedź:** Balustrady stalowe, malowane proszkowo – kolor do ustalenia z zamawiającym, pochwyt na wys. 110cm metalowy, pręty rozstęp co 10 cm. Balustrada zewnętrzna dla niepełnosprawnych – pochwyt zgodnie z rysunkiem architektura materiał stal nierdzewna. Wycieraczki, skrobaczki – standard, ogólnodostępne

1.5 Wytyczne dot. Materiałów wykończeniowych np. płytki gres, wykładzina PCV, **odpowiedź:** płytki ścienne – rodzaj, typ, specyfikacja. Zwykłe płytki gres, antypoślizgowe, na stopnice ryflowane, pierwszy - ostatni stopień w kontrastowym kolorze, płytki naścienne białe, z połyskiem duże min 60x 30 cm. Wykładzina specjalna sportowa **typ linoleum** gr. 4 mm, dopuszczam 3,8 mm. Kolor do ustalenia

1.6 Informacje dotyczące wyposażenia sal lekcyjnych, pomieszczeń – jakie wyposażenie jest przedmiotem zapytania np. ławki, krzesła, tablice (...) **Odpowiedź:** Zamawiający w ramach tego zamówienia nie zamawia tych elementów.

1.7 Informacje dotyczące wyposażenia Sali gimnastycznej – jakie wyposażenie jest przedmiotem zapytania – np. siedziska, bramki do piłki, kosze do koszykówki, siatki, itp. (jeżeli konieczne uzupełnienie w przedmiarze, **odpowiedź:** proszę wycenić zgodnie z projektem, przedmiar nie będzie zmieniany.

2. Projekt drogowy (itd.) (..) – dokładamy przekrój.

Odpowiedź:

Zamawiający opublikował dokumentację projektową jaką posiada w całości.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie treści SWZ. Bez dokumentacji ale uwzględniając specyfikację i porównując do przedmiaru poniżej przedstawiam braki w przedmiarach.

1. System detekcji gazu.

2. Zawór mieszający termostatyczny do c.w.u.

3. Zawory HA przy zaworach czerpalnych,

4. Zawór BA przed zaworem czerpalnym do napełnienia instalacji.

5. Filtr przed zaworem BA j.w.

6. Izolacja na instalację wodną fi 40 i 25,
7. Próby szczelności, płukanie, bruzdowanie, przebicia – instalacja wewnętrzna wody,
8. Przejścia p. poż instalacja wody i kanalizacji,
9. Zawory przed przyborami (do baterii i w .c)
10. Prace związane z wykonaniem przykanalika kanalizacji sanitarnej,
11. Przejście WGC na wyjściu kanalizacji sanitarnej.
12. Popy i armatura przy centrach wentylacyjnych.
13. Aparaty grzewcze i rekuperatory z Sali gimnastycznej wraz z armaturą i automatyką.
14. Obudowa z blachy izolacji rurociągów na dachu przy centrali
15. Kurtyna powietrzna z armaturą i automatyką.
16. Odpowietrzniki i zawory spustowe na instalacji c.o i c.t
17. Zawory na instalacji c.o. i c. t
18. Rury i izolacja w kotłowni,
19. Przejścia p.poż w kotłowni

Odpowiedź:

Przedmiar ma tylko funkcję pomocniczą do obliczenia ceny w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia. Rozstrzygająca będzie dokumentacja projektowa a nie przedmiar.