



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 07.09.2017 r.

ZP.271.15.2.2017

Do wszystkich oferentów

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów do zapytania ofertowego z dnia 04.09.2017 r. , pn. „**Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego w miejscowości Rudnik - Gmina Osieck**” informujemy:

Warstwa górna drogi winna być wykonana z kruszywa o frakcji 0 -31,5 mm.

Z poważaniem

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak