



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 16.02.2016r.

ZP. 271.3.1.2016

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniami od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

W związku z wykonywaniem budowy kolektora metodą przewiertu sterowanego, wybudowanie nawierzchni żwirowej należy wykonać na całej szerokości jezdni czy tylko w miejscach wykonania komór przewiertowych i w miejscach montowania armatury kanalizacyjnej ?

Odpowiedź:

Wykonanie nawierzchni żwirowej należy wykonać w miejscach gdzie roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego.

WÓJT
Zowach
inż. Karolina Zowczak