



**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: [ugosieck@gminaosieck.pl](mailto:ugosieck@gminaosieck.pl)

Osieck, dnia 06.09.2017 r.

ZP.271.15.1.2017

**Do wszystkich oferentów**

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów do zapytania ofertowego z dnia 04.09.2017 r. , pn. „**Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego w miejscowości Rudnik - Gmina Osieck**” o treści:

Jakie kruszywo Zamawiający miał na myśli na warstwę podbudowy - chodzi o rodzaj skały ewentualnie czy dopuszcza kruszywa sztuczne i jakiej frakcji. raz na warstwę górną jaka przewidziana jest frakcja kruszywa.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający prosi o wycenę podbudowy drogi z tłucznia betonowego o frakcji 31,5-63 mm., natomiast warstwy górnej o frakcji 11,2-31,5 mm.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**mgr inż. Karolina Zowczak**