



**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: [ugosieck@gminaosieck.pl](mailto:ugosieck@gminaosieck.pl)

Osieck, dnia 28.09.2015r.

ZP. 2720.14.1.2015

### **Do wszystkich oferentów**

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

- 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całości zadania w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego?**
- 2. Czy w związku z ewentualną zmianą technologii wykonania zadania z wykopów otwartych na przewiert sterowany horyzontalny Zamawiający akceptuje zastosowanie rury RC dwuwarstwowej przeznaczonej do przewiertów?**

Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego. Przy takim rozwiązaniu konieczne jest zastosowanie rury do przewiertów dwuwarstwowej RC PN10.

**WÓJT**  
*zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**