



UWAGI:

- Typ kabli wg. rysunków TE 51.00
- Przewody układać:
 - główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck				
Adres inwestycji: m. Pogorzel, gm.Osieck jednostka ewid. 141706_2 Osieck obręb 0009 Pogorzel działka nr 1623, 1625/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.08.2016r.	Rys. Nr R01 P 07.267/16
		Faza PB	Skala 1:50	TE53.00
Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ANTRESOLA, I oraz II CIĄG		Imię i Nazwisko mgr inż. Krzysztof Szczepanek	Nr uprawnień MAZ/0062/PBE/16	Specjalność spec. elektryczna
		Opracował: Tomasz Oniszk	–	–
		Sprawił: mgr inż. Piotr Przybysz	MAZ/0156/P00E/11	spec. elektryczna

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53