

LEGENDA:

GN-1.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)
VE-1.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
VE-1.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
WV-1.01 - PRZEŁACZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO
CT -1.01 - TERMOSTAT
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
RT-03 - ROZDZIELNICA PRASY TAŚMOWEJ
RT-3.02 - ROZDZIELNICA ZB. OSADU
MI-3.01 - MIESZADŁO FLOKULANTU
PD-3.01 - POMPA DOZUJĄCA FLOKULANTU
PD- 3.02 - POMPA DOZUJĄCA OSADU
SL-3.01 - PRZENOŚNIK OSADU
SL-3.02 - PRZENOŚNIK OSADU (REZERWA)
PS-3.01 - POMPA WODY W REAKTORZE
PS-3.02 - POMPA PŁUCZĄCA NA PRASIE
KL-3.02 - KLAPA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM(REZERWA)
RT-3.01 - ROZDZIELNICA WAPNOWANIA
SL-3.03 - PRZENOŚNIK WAPNA
ZW-3.01 - ZBIORNIK WAPNA DO HIGIENIZACJI

SL-1.01 - PRZENOŚNK SKRATEK
WS-1.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE
WB-1.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE
PL-1-05, PL-1.06 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU - ZB. UŚREDNIAJĄCY
RS-1.02 - ROZDZIELNICA SERWISOWA ZB. UŚREDNIAJĄCEGO
PS-1.03 - POMPA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W ZB. UŚREDNIAJĄCYM
KG-1.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA
LA-1.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 1

SA-1.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA
SI-1.01 - SITO SKRATKOWE
WS-1.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE
WB-1.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck

Adres inwestycji:
m. Pogorzel, gm.Osieck
jednostka ewid. 141706_2 Osieck
obręb 0009 Pogorzel
działka nr 1623, 1625/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	12.08.2016r.	R01 P 07.267/16
Faza: PB	Skala: -	TE51/1/4.00

Rysunek:
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.4

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Szczepanek	MAZ/0062/PBE/16	spec. elektryczna	
Opracował:	Tomasz Oniszk	–	–	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Przybysz	MAZ/0156/POOE/11	spec. elektryczna	

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53