



UWAGI

- Zawór odcinający ścieki dowożone ZA-4.01 – napęd 3-fazowy
- Dmuchawa VB-4.01 pracuje w cyklu załącz – wyłącz

LEGENDA:

RT-04 - ROZDZIELNICA PUNKTU ZLEWNEGO
ZA-4.01 - ZAWÓR ODCINAJĄCY ŚCIEKI DOWOŻONE
PM-4.01 - POMIAR PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH- PRZEPŁYWOMIERZ
PS-4.01 - POMPA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W ZB. UŚREDNIAJĄCYM
PL-4.01 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU - ZB. UŚREDNIAJĄCY DLA PS-4.01
RS-4.01 - ROZDZIELNICA SERWISOWA
DM-4.01 - DMUCHAWA NAPOWIETRZAJĄCA ZB. UŚREDNIAJĄCE
PL-4.02 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU - ZB. UŚREDNIAJĄCY DLA DM-4.01

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rudy Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck				
Adres inwestycji: m. Pogorzel, gm.Osieck jednostka ewid. 141706_2 Osieck obręb 0009 Pogorzel działka nr 1623, 1625/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.08.2016r.	Rys. Nr R01 P 07.267/16
		Faza PB	Skala -	TE51/4/0.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-04 Ob. Nr 4		Imię i Nazwisko mgr inż. Krzysztof Szczepanek	Nr uprawnień MAZ/0062/PBE/16	Specjalność spec. elektryczna
		Projektował: mgr inż. Krzysztof Szczepanek	MAZ/0062/PBE/16	spec. elektryczna
		Opracował: Tomasz Oniszk	-	-
		Sprawił: mgr inż. Piotr Przybysz	MAZ/0156/P00E/11	spec. elektryczna

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynierskich
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53