



UWAGI:
1. Typ kabli wg. rysunków TE 51.00
2. Przewody układać:
a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach ostonowych AROT.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck				
Adres inwestycji: m. Pogorzel, gm. Osieck jednostka ewid. 141706_2 Osieck obręb 0009 Pogorzel działka nr 1623, 1625/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.08.2016r.	Rys. Nr P 07.267/16
		Faza PB	Skala 1:50	TE52.00
Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PARTER, I oraz II CIĄG		Imię i Nazwisko mgr inż. Krzysztof Szczepanek	Nr uprawnień MAZ/0062/PBE/16	Specjalność spec. elektryczna
		Opracował: mgr inż. Tomasz Oniszk	–	–
		Sprawił: mgr inż. Piotr Przybyś	MAZ/0156/POOE/11	spec. elektryczna
PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53				