



UWAGI

1. Rozdzielnicę RT-02 wyposażyc w aparaturę łączeniową dla obwodów rezerwowych.

- LEGENDA:
- GN-2.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ) - REZERWA
 - VE-2.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY - REZERWA
 - VE-2.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY - REZERWA
 - WV-2.01 - PRZELACZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO - REZERWA
 - CT -2.01 - TERMOSTAT - REZERWA
 - RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
 - SA-2.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA - REZERWA
 - SI-2.01 - SITO SKRATKOWE - REZERWA
 - WS-2.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
 - WB-2.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
 - SL-2.01 - PRZENOŚNK SKRATEK - REZERWA
 - WS-2.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
 - WB-2.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
 - KG-2.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA
 - LA-2.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 2

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rudy Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck				
Adres inwestycji: m. Pogorzel, gm.Osieck jednostka ewid. 141706_2 Osieck obręb 0009 Pogorzel działka nr 1623, 1625/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.08.2016r.	Rys. Nr R00 P 07.267/16
		Faza PB	Skala -	TE51/2/4.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz.4		Imię i Nazwisko mgr inż. Krzysztof Szczepanek	Nr uprawnień MAZ/0062/PBE/16	Specjalność spec. elektryczna
		Opracował: Tomasz Oniszk	-	-
		Sprawdził: mgr inż. Piotr Przybysz	MAZ/0156/P00E/11	spec. elektryczna

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53