



FX Energy Poland Sp. z o.o.
ul. Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa
NIP: 521-27-51-481

Tel.: (48 22) 830 00 74
Fax.: (48 22) 630 66 32

Warszawa, 28.10.2011r.

Sławomir Baran WOD-KAN
ul. Jagodzińska 40
Garwolin

FX/375/11

Dotyczy: uzgodnienia skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej PE DN 110 z gazociągiem DN100 PN8,4 relacji Sewerynow-Żelazna

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2011r. dotyczące kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej PE DN110 z gazociągiem DN100 PN8,4 relacji Sewerynow-Żelazna na działce nr 1874 (droga) w miejscowości Pogorzelski, gm. Osieck, pozytywnie opiniujemy trasę sieci kanalizacyjnej i ustalamy następujące warunki uzgodnienia:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie ustalić rzeczywiste położenie gazociągu w gruncie,
- w pobliżu i przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem DN100 wszelkie prace ziemne wykonać wyłącznie ręczne, praca sprzętu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu minimalnej odległości 5,0 m od osi gazociągu,
- przy skrzyżowaniu rury kanalizacyjnej z gazociągiem zachować minimalną bezpieczną odległość pomiędzy ściankami zewnętrznymi gazociągu i rury kanalizacyjnej co najmniej 0,3 m.,
- w pobliżu i przy skrzyżowaniach z istniejącym gazociągiem DN100 wszelkie prace wykonywać pod odpowiednim nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (PN-91/M-34501) oraz z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa,
- nad przewodem kanalizacyjnym w miejscu skrzyżowania umieścić słupki znacznikowe z tabliczkami informującymi o skrzyżowaniu,
- za wszelkie szkody na gazociągu wynikłe podczas prowadzenia prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej PE DN110 odpowiada wykonawca robót,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót poinformować firmę FX ENERGY Poland Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

FX ENERGY Poland Sp. z o.o.

Krzysztof Ryczałkowski
Specjalista d/s produkcji
ul. Jagodzińska 40, Garwolin, ul. Jagodzińska 40
tel./fax (25) 682-34-23, 602-595-679
e-mail: danielbaran@wp.pl
NIP: 826-139-10-15

Załącznik: Mapa z uzgodnioną trasą projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000052459, Kapitał zakładowy: 1 895 000 zł (wniesiony)
ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 83 1050 0086 1000 0022 7363 1859