



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 25.11.2021r.

ZP. 271.14.2021

Do wszystkich oferentów

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

Pytanie:

Czy posiadacie Państwo system zabezpieczania instalacji wodnej i wszystkich elementów instalacji przed osadzaniem się kamienia i osadami?

Odpowiedź:

W Stacji Uzdatniania wody w Osiecku nie posiadamy systemu zabezpieczenia instalacji wodnej i wszystkich elementów przed osadzaniem się kamienia i osadów.