



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 26.04.2022r.

ZP. 271.9.2022

Do wszystkich oferentów

W związku z pytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania „**Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck**”, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji. W projekcie jest rysunek pompowni wody: 1. Czarnowiec z 3 pompami w zbiorniku fi 3000 a w przedmiarze i projekcie są 4 pompy w zbiorniku fi 2500 na rysunku, a w projekcie brak info o średnicy zbiornika, jest za to załączony rysunek. 2. Grabianka z 3 pompami w zbiorniku fi 3000 a w przedmiarze w zbiorniku fi 2500. W projekcie brak informacji o średnicy zbiornika, jest za to załączony rysunek. Myślę, że trzeba będzie zadać pytanie w tej sprawie.”

Odpowiedź:

Faktycznie jest błąd w dokumentacji projektowej. W związku z tym publikujemy zmieniony projekt techniczny pompowni w Czarnowcu. Przedmiary są poprawne.

Wójt Gminy Osieck