



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 10.03.2023 r..

ZP. 271.2.2023

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytania Oferentów:

Pytanie nr 1.

W pliku SWZ, w opisie przedmiotu Zamówienia, Zamawiający napisał, że żąda by wykonawca złożył wraz z ofertą "dokument niezbędny do określenia całkowitej mocy zainstalowanej wszystkich opraw oferowanych przez wykonawcę (nie więcej niż 25 kW) ,tj. obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic wykazujące zgodność z Normą i z zastosowaniem mocy zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przeprowadzenia i wykonania prac związanych z inwestycją pn.: „Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck”. – Załącznik nr 2 do SWZ", który jest związany z przedmiotowymi kryteriami oceny ofert. W związku z tym, prosimy o udostępnienie referencyjnych obliczeń fotometrycznych, ponieważ bez nich Wykonawcy nie będą w stanie złożyć oferty, która nie będzie podlegała odrzuceniu.

Pytanie nr 2.

W dokumentacji wsadowej jest zamieszczony dokument "materiały pomocnicze 1" oraz "materiały pomocnicze 2", które nie są wymienione w SWZ. Proszę o informację, w jakim celu zostały dodane do dokumentacji wsadowej?

Zamawiający informuje:

1. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej, która może posłużyć jako baza do wykonania obliczeń fotometrycznych. W związku z tym Wykonawca powinien wypełnić zał. 3a (aktualny) gdzie wskazane są strumienie świetlne oferowanych opraw i na tej podstawie można oszacować moc poszczególnych opraw. Moce opraw zaproponowane w zał. 3 będą weryfikowane na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej i nie mogą przekroczyć zadeklarowanej w zał. nr 3.
2. Materiały pomocnicze zamieszczone na stronie służyć mają oferentom celem ułatwienia dokonania wyceny zamówienia.

Z poważaniem