



---

**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: [wojt@gminaosieck.pl](mailto:wojt@gminaosieck.pl)

---

Osieck, 12.06.2023 r.

ZP.271.12.2023

**Do wszystkich oferentów**

W związku z prośbą od Wykonawcy dotyczącą przedmiotowego postępowania, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2900 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5m.

**Odpowiedź 1**

Tak Zamawiający dopuszcza autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2900 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5m.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do piątku 16.06.2023?

**Odpowiedź 2**

W związku z dopuszczeniem autopompy dwuzakresowej o wydajności min. 2900 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5m, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.06.2023.

Z up. **WÓJTA**  
*Adriana Mizerska*  
mgr Adriana Mizerska  
Sekretarz Gminy