
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45 232151-5	Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody pitnej

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana zasuw odcinających na sieci wodociągowej

ADRES INWESTYCJI: gmina Osieck

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: Rynek 1 05-445 Osieck

WYKONAWCA: <>

ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant: mgr inż. Daniel Baran

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNNR 11 0304-04a	Demontaż istniejących i montaż nowych zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na użytkowanych rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa, w całości wykonana z żeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą, nakrętki wymienne wykonane z mosiądzu prasowanego. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuw wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Wytrzymałość zasuw na ciśnienie nominalne nie mniej niż 1 MPa, obudowy do zasuw w pakiecie jednego producenta Skrzynka do zasuw - żeliwna korpus i pokrywa, duża średnica górna 19 cm	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
2 d.1	KNNR 11 0304-03a	Demontaż istniejących i montaż nowych zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na użytkowanych rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa, w całości wykonana z żeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą, nakrętki wymienne wykonane z mosiądzu prasowanego. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuw wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Wytrzymałość zasuw na ciśnienie nominalne nie mniej niż 1 MPa, obudowy do zasuw w pakiecie jednego producenta Skrzynka do zasuw - żeliwna korpus i pokrywa, duża średnica górna 19 cm	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
3 d.1	KNNR 11 0304-02a	Demontaż istniejących i montaż nowych zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową na użytkowanych rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa, w całości wykonana z żeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą, nakrętki wymienne wykonane z mosiądzu prasowanego. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuw wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Wytrzymałość zasuw na ciśnienie nominalne nie mniej niż 1 MPa, obudowy do zasuw w pakiecie jednego producenta Skrzynka do zasuw - żeliwna korpus i pokrywa, duża średnica górna 19 cm	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
4 d.1	KNR 2-28 0315-02	Oznakowanie zasuw tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
		57	kpl.	57,00	
				RAZEM	57,00
5 d.1	KNNR 6 03	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni po wymianie zasuw do stanu pierwotnego	szt.		
		57	szt.	57,00	
				RAZEM	57,00